



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

№РОСС RU C-RU.ЭО11.В.00078/23

Срок действия сертификата соответствия с 17.02.2023 г. по 16.02.2026 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «Аэропорт Емельяново» (ООО «Аэропорт Емельяново»)

663020, Красноярский край, Емельяновский район, пгт. Емельяново, тер. Аэропорт «Красноярск»

ИНН 2460213509, ОКПО 88678425

телефон: +7(391) 219-54-80 факс: +7(391) 228-61-24 e-mail: office@kja.aero

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «Аэропорт Емельяново» (ООО «Аэропорт Емельяново»)

663020, Красноярский край, Емельяновский район, пгт. Емельяново, тер. Аэропорт «Красноярск»

ИНН 2460213509, ОКПО 88678425

телефон: +7(391) 219-54-80 факс: +7(391) 228-61-24 e-mail: office@kja.aero

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ электрической энергии и электроустановок зданий Общества с ограниченной ответственностью «ЕнисейЭнергоСервис»

660133, Россия, Красноярский край, город Красноярск, улица Сергея Лазо, дом 6А, кабинет 102

ИНН 2463058587, ОГРН 1022402122148

Номер аттестата аккредитации RA.RU.11ЭО11

телефон (391)224-11-23, факс (391)267-17-03, e-mail: E.E.Servis@mail.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ:

Электрическая энергия в электрических сетях общего назначения переменного трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц, отпускаемая потребителям от распределительных электрических сетей ООО «Аэропорт Емельяново», указанных в приложении №1 к настоящему сертификату соответствия, на 1 странице

Серийный выпуск код ОКПД2 35.11.10.110 код ТН ВЭД ЕАС 2716000000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ:

ГОСТ 32144-2013 пункты: 4.2.1, 4.2.2.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ:

1. Протоколов сертификационных испытаний качества электрической энергии № 197-С-396, № 197-С-397 от 14.02.2023 года, выполненных испытательной лабораторией по качеству электрической энергии и электроустановок зданий ООО «ЕнисейЭнергоСервис», аттестат аккредитации № RA.RU.21ЭС33 выдан 24.03.2015 года.

2. Экспертного заключения технических документов № ЗР/216С/03-02 от 03.02.2023 года.

3. Экспертного заключения по протоколам испытаний периодического мониторинга качества электрической энергии № ЗП/ПС/216С/02-02 от 02.02.2023 года.

4. Экспертного заключения по результатам экспертизы организационно-методических документов № 216/ЭД от 02.02.2023 года.

5. Акта анализа состояния производства №216/АП от 16.02.2023 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Сертификат без Приложения №1 недействителен

Схема сертификации № 1с (4с)

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт
№ RA.RU.11ЭО11
М.П.*

подпись
подпись

Т.Е. Дмитриева

О.Н. Черепанова



ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №РОСС RU C-RU.ЭО11.В.00078/23

на продукцию, включенную в Единый перечень продукции, подлежащие обязательной сертификации

Перечень распределительных электрических сетей ООО «Аэропорт Емеляново», на которые распространяется действие сертификата соответствия

№ п/п	Наименование центра питания, секции распределительного устройства (РУ), номинальное напряжение присоединенной сети	Номера распределительных линий, присоединенных к центру питания	Наименование распределительных пунктов (РП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) или трансформаторных подстанций (ТП)
1	ГПП-7 220/10 кВ, ЗРУ-10 кВ 1, 3 сш	яч. 702	РП-2 (3 сш), ТП-А 192 (1Т), ТП-А 193 (1Т), ТП-А 137 (1Т), РП-2Б (1 сш), ТП-1042 (1Т), ТП-МЧС (1Т)
		яч. 723	РП-4 (1 сш)
		яч. 719	РП-4Б (1 сш), ЦРП-20 (2 сш), ТП-Склады-1 (1Т), ТП-ДЕПО, ТП-Теплицы (2Т)
		яч. 745	РП-9 (2 сш)
2	ГПП-7 220/10 кВ, ЗРУ-10 кВ 2, 4 сш	яч. 716	РП-2 (2 сш), РП-2Б (2 сш), ТП-1042 (2Т), ТП-МЧС (2Т), ТП-А 192 (2Т), ТП-А 193 (2Т)
		яч. 722	РП-2 (1 сш), ТП-А 137 (2Т)
		яч. 720	РП-4 (2 сш)
		яч. 732	РП-4Б (2 сш), ЦРП-20 (1 сш), ТП-Склады-1 (2Т), ТП-Теплицы (1Т)
		яч. 742	РП-9 (1 сш)
3	ГПП-8 220/10 кВ, ЗРУ-10 кВ 1, 3 сш	яч. 709	РП-9 (3 сш)
4	ГПП-8 220/10 кВ, ЗРУ-10 кВ 2, 4 сш	яч. 805	РП-9 (4 сш)
5	ПС №140 «Аэропорт» 110/10 кВ, РУ-10 кВ 1 сш	Ф.140-5	РП-1 (1 сш)
6	ПС №140 «Аэропорт» 110/10 кВ, РУ-10 кВ 2 сш	Ф.140-6	ТП «Энергоблок»
		Ф.140-2	РП-1 (2 сш), ЦРП (1 сш), ТП-9 (1Т), ТП-18 (2Т), ТП-20 (1Т), ТП-11 (2Т)
7	ПС №140 «Аэропорт» 110/10 кВ, РУ-10 кВ 3 сш	Ф.140-35	ЦРП (2 сш), ТП-10, ТП-18 (1Т), ТП-11 (1Т), ТП-9 (2Т)



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт
М.П.

подпись
подпись

Т.Е. Дмитриева

О.Н. Черепанова